

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KATOWICACH
UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE

Sekretariat Dyrektora
Przyjęto: 07.03.2016
dnia
L.dz. 1943

http://www.psse.katowice.pl/
Przyjęto: 08.03.2016
dnia
L.dz. 297

e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl

NS/HKiŚ/4563/L/2016
KANCELARIA OGÓLNA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Wpłynęło 07.03.2016
Zał. L.dz. 1745
Skierowano

Kopia P. M. Welny
Mr. O Rozumow
Katowice, dnia 02.03.2016r.
Klaudia
I Diana
O Rozumow
17.03.2016
2016-03-14
plis.cu

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47
40- 635 Katowice

Sekretariat
32 257 04 04
Fax
32 253 24 89
Centrala
32 253 24 60

Sekcja
Epidemiologii
32 253 24 94

Sekcja Higieny
Żywności, Żywienia
i Przedmiotów
Użytku
32 253 24 81

Sekcja Higieny
Komunalnej
i Środowiska
32 253 24 72

Sekcja Higieny
Pracy
32 253 24 78

Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 253 24 75

Sekcja
Zapobiegawczego
Nadzoru
Sanitarnego
32 253 24 87

Sekcja
Oświaty Zdrowotnej
32 253 24 79

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje, że próbki wody ciepłej pobrane do badań laboratoryjnych w kierunku bakterii Legionella sp. w dniach 18.02.2016r. i 19.02.2016r w budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego przy ul. Ziołowej 45/47 w Katowicach w następujących punktach czerpalnych:

Górnośląski Ośrodek Kardiologii (data pobrania próbki: 18.02.2016r.):

- punkt czerpalny na wypływie ze zbiornika wody ciepłej I obiegu (kotłownia) - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,
- punkt czerpalny pośredni I obiegu wody ciepłej, parter, OIOM z Nadzorem Kardiologicznym, łazienka - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,
- punkt czerpalny końcowy I obiegu wody ciepłej, V piętro, III Oddział Kardiologii, łazienka - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 1000 ml próbki,
- punkt czerpalny na wypływie ze zbiornika wody ciepłej II obiegu (kotłownia) - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,
- punkt czerpalny pośredni II obiegu wody ciepłej, VII piętro, Oddział Kardiochirurgii, łazienka - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,
- punkt czerpalny końcowy II obiegu wody ciepłej, VI piętro, II Oddział Kardiochirurgii, łazienka - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,

2016-03-17

P. M. Welny
14.03.2016

Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy (data pobrania próbek: 19.02.2016r.):

- punkt czerpalny na wypływie ze zbiornika wody ciepłej I obiegu (wymiennikownia) - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,
- punkt czerpalny pośredni I obiegu wody ciepłej, I piętro, Oddział Rehabilitacji, łazienka - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,
- punkt czerpalny końcowy I obiegu wody ciepłej, V piętro, Oddział Chirurgii Naczyniowej, łazienka - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,
- punkt czerpalny na wypływie ze zbiornika wody ciepłej II obiegu (wymiennikownia) - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,
- punkt czerpalny pośredni II obiegu wody ciepłej, X piętro, Oddział Neurochirurgii, łazienka - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki,
- punkt czerpalny końcowy II obiegu wody ciepłej, VIII piętro, Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, łazienka - wynik badania Legionella sp.: nie wykryto w 100 ml próbki

spełniały wymagania określone w zał. nr 1E do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). Nie pobrano próbek wody recyrkulacyjnej w związku z brakiem dostępu do punktów czerpalnych zlokalizowanych w miejscach powrotu wody ciepłej z obiegu.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Karpkowie

